



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 Report NO.	2605WQ0296
委托单位 Client	北京六合宁远医药科技股份有限公司
受测单位 Inspected Entity	北京六合宁远医药科技股份有限公司
受测地址 Inspected Add.	北京市顺义区林河大街 10 号院 10 号楼
签发日期 Issue Date	2026 年 06 月 12 日

北京奥达清环境检测有限公司
Beijing Aodaqing Environmental Test CO.,LTD.



说 明

- 1.本报告无北京奥达清环境检测有限公司“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2.本报告无审核、批准签字无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.本报告未经同意请勿复印,报告复印件未加盖北京奥达清环境检测有限公司“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 5.本报告不得用于各类广告宣传。
- 6.如委托单位送样,本报告只对委托单位所送样品负责。
- 7.对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。

地址:北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院3号楼6层601、602

业务电话:67885490

投诉电话:66551084

传真:66551046

网址: www.aodaqing.cn



北京奥达清环境检测有限公司

检测报告

报告编号:2605WQ0296

监测类型	有组织废气	检测性质	委托检测
受测单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
检测方法及仪器			
检测项目	检测方法	主要仪器型号及名称	仪器编号
排气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单（环境保护部公告 2017 年第 87 号）	MK-1001 大流量低浓度烟尘烟气测试仪	QJ0455
甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999	7820A 气相色谱仪	QF1119
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	JF2051 双路烟气采样器 GC-2030AF 气相色谱仪	QJ0461 QF1113
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	GC7900 气相色谱仪	QF1118
挥发性有机物（丙酮、乙酸乙酯、异丙醇）	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	GC-MS 气相色谱-质谱联用仪	QF1109
挥发性有机物（三氯甲烷）	《空气和废气监测分析方法》第四版 增补版第六篇 第一章 一（一）固体吸附热脱附气相色谱-质谱法	JF2051 双路烟气采样器 GC-MS 气相色谱-质谱联用仪	QJ0461 QF1109
挥发性卤代烃（二氯甲烷）	固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018	GC-2010 Pro 气相色谱仪	QF1114
备注	本报告中所涉及的仪器均为我公司自有。		



北京奥达清环境检测有限公司

检测报告

报告编号:2605WQ0296

有组织排放检测结果汇总

排气筒基本信息			
采样日期	2026.05.26	检测日期	2026.05.26-2026.05.30
采样点位	DA017 排气筒	燃料种类	——
生产设备名称	实验楼剧毒实验室通风橱	投运日期	2022.03
净化方式	活性炭吸附	投运日期	2022.03
占设计出力百分数(%)	——	排气筒高度(m)	30
排气参数			
排气温度(℃)	21.5	排气流速(m/s)	1.4
排气中含氧量(%)	——	实测排气流量(m³/h)	253
基准含氧量(%)	——	标干排气流量(m³/h)	227
检测结果			
检测项目	实测排放浓度(mg/m³)	折算排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)
甲醇	<2	——	<5×10 ⁻⁴
甲苯	1.84×10 ⁻²	——	4.18×10 ⁻⁶
非甲烷总烃	1.59	——	3.61×10 ⁻⁴
挥发性有机物	丙酮	4.0×10 ⁻²	9.1×10 ⁻⁶
	乙酸乙酯	4.3×10 ⁻²	9.8×10 ⁻⁶
	异丙醇	2×10 ⁻³	5×10 ⁻⁷
挥发性有机物	三氯甲烷	<0.0005	<2×10 ⁻⁷
挥发性卤代烃	二氯甲烷	<0.3	<7×10 ⁻⁵
备注	空白。		

*****报告结束*****

编制:



审核:



签发:



