



检测报告

TEST REPORT

报告编号
Report NO. 2608WQ0374

委托单位
Client 北京六合宁远医药科技股份有限公司

受测单位
Inspected Entity 北京六合宁远医药科技股份有限公司

受测地址
Inspected Add. 北京市顺义区林河大街 10 号院 10 号楼

签发日期
Issue Date 2026 年 09 月 11 日

北京奥达清环境检测有限公司
Beijing Aodaqing Environmental Test CO.,LTD.



北京奥达清环境检测有限公司

检测报告

报告编号:2608WQ0374

监测类型	有组织废气	检测性质	委托检测
受测单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
检测方法 & 仪器			
检测项目	检测方法	主要仪器型号及名称	仪器编号
排气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单(环境保护部公告 2017 年第 87 号)	JF-3012D 大流量低浓度烟尘烟气测试仪	QJ0110-37
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	JF2051 双路烟气采样器 ICS-600 离子色谱仪	QJ0110-17 QF0138-3
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	JF2051 双路烟气采样器 GC-2010 PLUS 气相色谱仪	QJ0111-17 QF0137-3
甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999	7820A 气相色谱仪	QF0137-9
硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2025	ICS-600 离子色谱仪	QF0138-3
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	GC7900 气相色谱仪	QF0137-8
丙酮、异丙醇、乙酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	QP2010SE GC-MS 气相质谱联用仪	QF0136-3
三氯甲烷	《空气和废气监测分析方法》第四版增补版（第六篇 第一章 一(一) 固体吸附 热脱附气相色谱-质谱法）	崂应 3072 型智能双路烟气采样器 QP2010SE GC-MS 气相质谱联用仪	QJ0111-13 QF0136-3
二氯甲烷	固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018	GC-2010 Pro 气相色谱仪	QF0137-7
备注	本报告中所涉及的仪器均为我公司自有。		

北京奥达清环境检测有限公司

检测报告

报告编号:2608WQ0374

有组织排放检测结果汇总

排气筒基本信息			
采样日期	2026. 08. 31	检测日期	2026. 08. 31-2026. 09. 02
采样点位	DA011 排气筒	燃料种类	——
生产设备名称	——	投运日期	2022. 03
净化方式	活性炭吸附	投运日期	2022. 03
占设计出力百分数 (%)	——	排气筒高度 (m)	31. 8
排气参数			
排气温度 (°C)	24. 7	排气流速 (m/s)	12. 5
排气中含氧量 (%)	——	实测排气流量 (m³/h)	3.52×10^4
基准含氧量 (%)	——	标干排气流量 (m³/h)	3.12×10^4
检测结果			
检测项目	实测排放浓度 (mg/m³)	折算排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
氯化氢	0. 51	——	1.6×10^{-2}
甲苯	1.70×10^{-2}	——	5.30×10^{-4}
甲醇	<2	——	$<7 \times 10^{-2}$
硫酸雾	0. 11	——	3.4×10^{-3}
非甲烷总烃	2. 04	——	6.36×10^{-2}
丙酮	0. 47	——	1.5×10^{-2}
异丙醇	5×10^{-3}	——	2×10^{-4}
乙酸乙酯	1.8×10^{-2}	——	5.6×10^{-4}
三氯甲烷	<0. 0005	——	$<2 \times 10^{-5}$
二氯甲烷	<0. 3	——	$<1 \times 10^{-2}$
备注	空白。		

北京奥达清环境检测有限公司

检测报告

报告编号:2608WQ0374

有组织排放检测结果汇总

排气筒基本信息			
采样日期	2026. 08. 31	检测日期	2026. 08. 31-2026. 09. 02
采样点位	DA013 排气筒	燃料种类	——
生产设备名称	实验楼 2, 3 层实验室通风橱	投运日期	2022. 03
净化方式	活性炭吸附	投运日期	2022. 03
占设计出力百分数 (%)	——	排气筒高度 (m)	31. 8
排气参数			
排气温度 (°C)	24. 7	排气流速 (m/s)	17. 6
排气中含氧量 (%)	——	实测排气流量 (m ³ /h)	4. 98×10 ⁴
基准含氧量 (%)	——	标干排气流量 (m ³ /h)	4. 42×10 ⁴
检测结果			
检测项目	实测排放浓度 (mg/m ³)	折算排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
氯化氢	0. 64	——	2. 8×10 ⁻²
甲苯	2. 57×10 ⁻²	——	1. 14×10 ⁻³
甲醇	<2	——	<9×10 ⁻²
硫酸雾	0. 09	——	4×10 ⁻³
非甲烷总烃	1. 75	——	7. 74×10 ⁻²
丙酮	0. 62	——	2. 7×10 ⁻²
异丙醇	5×10 ⁻³	——	2×10 ⁻⁴
乙酸乙酯	2. 0×10 ⁻²	——	8. 8×10 ⁻⁴
三氯甲烷	1. 5×10 ⁻³	——	6. 6×10 ⁻⁵
二氯甲烷	<0. 3	——	<2×10 ⁻²
备注	空白。		

北京奥达清环境检测有限公司

检测报告

报告编号:2608WQ0374

有组织排放检测结果汇总

排气筒基本信息			
采样日期	2026. 08. 31	检测日期	2026. 08. 31-2026. 09. 02
采样点位	DA014 排气筒	燃料种类	——
生产设备名称	实验楼 4, 5 层质检室设备间 排风	投运日期	2022. 03
净化方式	活性炭吸附	投运日期	2022. 03
占设计出力百分数 (%)	——	排气筒高度 (m)	31. 8
排气参数			
排气温度 (°C)	25. 2	排气流速 (m/s)	14. 5
排气中含氧量 (%)	——	实测排气流量 (m³/h)	4.10×10^4
基准含氧量 (%)	——	标干排气流量 (m³/h)	3.64×10^4
检测结果			
检测项目	实测排放浓度 (mg/m³)	折算排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
氯化氢	0. 66	——	2.4×10^{-2}
甲苯	3.69×10^{-2}	——	1.34×10^{-3}
甲醇	<2	——	$<8 \times 10^{-2}$
硫酸雾	0. 11	——	4.0×10^{-3}
非甲烷总烃	2. 59	——	9.43×10^{-2}
丙酮	0. 45	——	1.6×10^{-2}
异丙醇	9×10^{-3}	——	3×10^{-4}
乙酸乙酯	<0. 006	——	$<3 \times 10^{-4}$
三氯甲烷	<0. 0005	——	$<2 \times 10^{-5}$
二氯甲烷	<0. 3	——	$<2 \times 10^{-2}$
备注	空白。		

*****报告结束*****

编

制:

王娟

审

核:

张

签

发:

李